

## Kriterier för byte av laddare:

Selenlikriktare.	Tillverkningsår 1940-1950
Avostatlikriktare.	Tillverkningsår 1950-1960
Kisellikriktare.	Tillverkningsår 1955-1965

För dålig reglernoggrannhet. Nytt batteri förstörs i förtid.  
Kan ej ställas om för att passa till VR-batterier.  
Bytes vid batteribyte.

Seriereglerad likriktare. Tillverkningsår 1960-  
Ok. Se till att laddaren inte värmer batteriet.  
Driftekonomi av gör när byte skall göras.

Tyristorlikriktare. Tillverkningsår 1960-1995  
Skall vara försedd med dubbla drosslar och filter  
kondensatorer vid laddning av blybatterier.  
Se upp med pendlande laddare vid övergång till  
VR-batterier

Transduktorlikriktare. Tillverkningsår 1960-1990  
Se upp med pendlande laddare. Vid problem byt  
laddaren om VR-batterier används. Byt laddaren vid  
nästa batteri byte om FV-batterier används.

## Kriterier för byte av laddare:

Tyristorlikriktare med ringkärna.

Tillverkningsår 1980-

Sekundärswitchad likriktare.

Tillverkningsår

1985-

Primärswitchad likriktare.

Tillverkningsår

1990-

Ok. Passar alla stationära batterityper.